

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС

« 13 » 10 Н.В. Жукова
2014г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта библиотека № 4
1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов,47
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 80,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
1.4. Год постройки здания 1975 г., последнего текущего ремонта 2001г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2016 год, капитальный - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Республики, 78/1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Департамент культуры, молодежной политики и спорта администрации города Сургута
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения
2.3 Форма оказания услуг: абонемент, читальный зал
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 1-2 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирским транспортом до остановки «Музыкальное училище» (по четной стороне улицы) маршруты № 2, 3, 14а, 11,47
до остановки «Восход» (по нечетной стороне улицы) маршруты № 3,19,47.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту транспортные средства маршрутов № 3, 19,47 имеют низкопольные автобусы

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 - 700м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **есть**

3.2.4 Перекрестки: ул. Губкина– ул. Энтузиастов: нерегулируемый перекресток с пешеходным переходом

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **отсутствует**

3.2.6 Перепады высоты на пути: по пути пешеходного маршрута от остановки по четной стороне имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью – нестандартный уклон, отсутствие бордюра, один технологический транспортный внутриквартальный въезд.

Движение по нечетной стороне от остановки до пешеходного перехода через ул. Губкина на ул. Энтузиастов имеет ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью – нестандартный уклон, отсутствие бордюра. по пути пешеходного маршрута имеется 3 технологических транспортных внутриквартальных въездов.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4	с нарушениями зрения	<u>Б</u>
5	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	<u>ВНД-В</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД-В</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ВНД – К,О,С,У</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД-В</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВНД-С</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ВНД- В</u>
8	Все зоны и участки	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория является общедомовой территорией; отдельно выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки, отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. По позициям 2.3; 2.5. – возможность определяется проектным решением
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. По позиции 3.6. – возможность определяется проектным решением
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, по позиции 4.3. - возможность определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. По позиции 5.1. – возможность определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не определен в рамках исполнения: выделение средств из бюджета города на выполнение мероприятий (строительных работ) в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» не предусмотрено (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **приведение в соответствие с действующей нормативной базой инфраструктуры по доступности учреждений для МГН и инвалидов – до 2020 года выполнение мероприятий не предусмотрено**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Не требуется**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **требуется**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департаментом культуры, молодежной политики и спорта;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» 10 2014 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 5 от «15» 10 2014 г.

3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦБС

Н.В. Жукова
« 15 » 10 2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта библиотека № 4
1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов,47
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание нет
- часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 80,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1975 г., последнего текущего ремонта 2001 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2016 год, капитальный - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетной учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, 78/1
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Департамент культуры, молодёжной политики и спорта администрации города Сургута
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энгельса, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности культура
2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание населения
2.3 Форма оказания услуг: абонемент, читальный зал
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: 2 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирским транспортом до остановки «Музыкальное училище» (по четной стороне улицы) маршруты № 2, 3, 14а, 11, 47
до остановки «Восход» (по нечетной стороне улицы) маршруты № 3, 19, 47.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту транспортные средства маршрутов № 3, 19, 47 имеют низкопольные автобусы

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-700м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть

3.2.4 Перекрестки: ул. Губкина–ул. Энтузиастов: нерегулируемый перекресток с пешеходным переходом

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: по пути пешеходного маршрута от остановки по четной стороне имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью – нестандартный уклон, отсутствие бордюра, один технологический транспортный внутриквартальный въезд.

Движение по нечетной стороне от остановки до пешеходного перехода через ул. Губкина на ул. Энтузиастов имеет ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью – нестандартный уклон, отсутствие бордюра. по пути пешеходного маршрута имеется 3 технологических транспортных внутриквартальных въездов.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4	с нарушениями зрения	<u>Б</u>
5	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория является общедомовой территорией; отдельно выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки, отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. По позициям 2.3; 2.5. – возможность определяется проектным решением
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. По позиции 3.6. – возможность определяется проектным решением
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, по позиции 4.3. - возможность определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. По позиции 5.1. – возможность определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 5
« 15 » 10 2014 г.

г. Сургут

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта библиотека № 4
- 1.2. Адрес объекта 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, 47
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание нет
 - часть здания на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома, 80,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975 г., последнего текущего ремонта 2001 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий - 2016 год, капитальный - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Республики, 78/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Библиотечное обслуживание населения

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирским транспортом до остановки «Музыкальное училище» (по четной стороне улицы) маршруты № 3, 14а, 2, 11

до остановки «Восход» (по нечетной стороне улицы) маршруты № 3, 19.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту транспортные средства маршрутов № 3, 19, 47 имеют низкопольные автобусы

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-700 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть

3.2.4 Перекрестки: ул. Губкина – ул. Энтузиастов: нерегулируемый перекресток с пешеходным переходом

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: по пути пешеходного маршрута от остановки по четной стороне имеется ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью – нестандартный уклон, отсутствие бордюра, один технологический транспортный внутриквартальный въезд.

Движение по нечетной стороне от остановки до пешеходного перехода через ул. Губкина на ул. Энтузиастов имеет ненормативное сопряжение пешеходной зоны с проезжей частью – нестандартный уклон, отсутствие бордюра. по пути пешеходного маршрута имеется три технологических транспортных внутриквартальных въезда

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4	с нарушениями зрения	<u>Б</u>
5	с нарушениями слуха	<u>Б</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-		
2	Вход (входы) в здание	<u>ВНД-В</u>	8	1-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД-В</u>	3,1,4,	1-8, 12-14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ВНД – К,О,С,У</u>	3,4	9-11
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ВНД-В</u>	7	15,17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВНД-С</u>		16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ВНД- В</u>	-	18

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория является общедомовой территорией; отдельно выраженная территория, прилегающая к зданию библиотеки, отсутствует
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. По позициям 2.3; 2.5. – возможность определяется проектным решением
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. По позиции 3.6. – возможность определяется проектным решением

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, по позиции 4.3. - возможность определяется проектным решением
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. По позиции 5.1. – возможность определяется проектным решением
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не определен в рамках исполнения: выделение средств из бюджета города на выполнение мероприятий (строительных работ) в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» не предусмотрено

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **приведение в соответствие с действующей нормативной базой инфраструктуры по доступности учреждений для МГН и инвалидов – до 2020 года выполнение мероприятий не предусмотрено**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, **требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1 Согласование с рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ и сайтах _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>1</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>1</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>1</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>-</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.
Результаты фотофиксации на объекте	на <u>18</u> л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на _____ л.


Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы заместитель директора МБУК ЦБС по информационным технологиям Дарутина А.Г.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора МБУК ЦБС по общим вопросам Растова И.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник хозяйственно – эксплуатационного отдела МБУК ЦБС Суслова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий библиотекой № 4 Цыкалюк Л.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Филатов С.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель сургутской общественной организации инвалидов Соколова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)

рабочей группой Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Паспорт согласован Рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы города Сургута при Координационном Совете по делам инвалидов города Сургута (протокол №4 от 26 декабря 2014 года)